


ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Вход на территорию:	К	наличие	для отдельных МГН	
	Ширина прохода, калитки, просма в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	более 90	