


ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Пути эвакуации и на входе 1 этажа	Крыльцо или входная площадка				
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220х180 см		
	Двери распашные (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Соответствуют нет	
	Информационные указатели	Г.О		визуальные	
Пути эвакуации и из зрительного зала	Двери распашные 1 (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	менее 90 более 2,5 см	